



Примечание:

- Рекомендуемый кабель RS-485: Экранированная витая пара сечением 0,15-0,5 мм².
- Требуется ретранслятор RS-485 через каждые 30 ЭЗС или если расстояние шины превышает 1000 метров.
- В начале и конце линии RS-485 должны быть установлены сопротивления номиналом 120 Ом.
- Рекомендуется выполнять чередование фаз для оптимизации однофазных зарядок. Последовательность фаз: L1-L2-L3, L2-L3-L1, L3-L1-L2, L1-L2-L3,...

Indice	Fecha	Firma	Indice	Fecha	Firma	Indice	Fecha	Firma	Indice	Fecha	Firma	
Material			Acabado			Dibujó		Revisó		 ORBIS		
						30/04/21		30/04/21				
SPL-ORBIS СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ									Escala: SIN ESCALA			
									A9919458725			
Modelo	Ctd											